

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 19.05.2020r.

IR.ZP.AZ.271.06.2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Projekt pn. „**Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą**” - w części dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody.
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku,
Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SIWZ:

Treść pytania

1. Zgodnie z zapisami SIWZ § 4. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 40 udowodnienie równoważności urządzeń nastąpi w trakcie realizacji zamówienia:

„Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”

Jednocześnie w dokumentacji projektowej zamieszczono zapisy, mówiące o konieczności załączenia do oferty dokumentów w celu udowodnienia równoważności urządzeń:

„W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu, atest PZH na kompletne urządzenie, deklarację zgodności. Układ Napowietrzający musi posiadać atest PZH na kompletne urządzenie.”

Ponadto w dokumentacji przetargowej znajduje się załącznik: „Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz oferowanych urządzeń równoważnych”.

1.1 Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na jakim etapie należy złożyć dokumenty udowadniające równoważność urządzeń.

1.2 Prosimy o uzupełnienie Załącznika nr 9 do SIWZ - Wykaz oferowanych urządzeń równoważnych o wymagane cechy techniczne i jakościowe poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź

Odpowiadając na zapytanie, uprzejmie informuję:

Ad.1.1 Dokumenty udowadniające zgodność parametrów technicznych oferowanych urządzeń (równoważnych) z tymi przyjętymi przez projektantów w dokumentacji składane będą przez oferenta na etapie realizacji projektu. (UWAGA! Przed zakupem i dostawą na plac budowy bezwzględnie wymagane jest zatwierdzenie ich przez Inspektora Nadzoru).

Ad.1.2 Zamawiający podał minimalne i precyzyjne parametry techniczne urządzeń i materiałów, które zostały określone w projekcie technicznym. Załącznik 9 SIWZ należy wypełnić, gdy urządzenie zaproponowane przez oferenta nie jest ściśle zgodne z parametrami podanymi przez projektanta.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski