

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania;

„Zmiana kotłowni opalanej miałem węglowym na kotłownię opalaną olejem opałowym”

nr postępowania RZG.ZP.JN.271.19.18

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytania brzmiały:

1. Zgodnie z pkt V SIWZ "przedmiotu zamówienia nie obejmuje instalacji solarnej ,roboty budowlane roboty tynkarskie , malarskie , instalację elektryczną Zamawiający wykona we własnym zakresie". Prosimy o doprecyzowanie:

Odp. Wszystkie roboty budowlane (burzenie ścian, montaż drzwi, wykonanie basenu pod zbiorniki na olej, malowanie) wykona inwestor. W zakresie instalacji elektrycznej inwestor wykona wszystkie roboty łącznie z montażem rozdzielnic RK.

2. W jakim zakresie należy wyłączyć z wyceny wykonanie instalacji solarnej?
(Instalacja wg. Dokumentacji projektowej składa się z: kolektory solarne; grupa pompowa z wymiennikiem i armaturą; sterownik układu solarnego i cwu; podgrzewacz dwu-płaszczowy z węzownicą) - w jakim zakresie Zamawiający

Odp. Zamawiający na tym etapie nie przewiduje realizacji modernizacji kotłowni w zakresie instalacji solarnej uwzględnionej w dokumentacji projektowej.

3. W jakim zakresie Zamawiający wykonana instalacje elektryczne kotłowni, szczególnie w kontekście instalacji elektrycznych technologii kotłowni opisanych w pkt 2.1 Opisu technicznego?

Odp. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona tylko podłączenia automatyki kotła, zasilanie sterowników kablami elektrycznymi oraz uruchomienie.

4. Czy czopuch kotła należy wykonać jako izolowany ?

Odp. Tak izolowany.

5. Czy w ofercie należy ująć roboty instalacji kanalizacyjnych opisanych w pkt 2.2 Opisu technicznego, a w szczególności: wykonanie odwodnienia liniowego, instalacji kanalizacji pod posadzkowej, montaż wpustu z separatorem oleju ?

Odp. Powyższe roboty nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

6. Czy w ofercie należy ująć roboty związane z demontażami i wyburzeniami opisane w pkt 6.1 Opisu technicznego ?

Odp. Powyższe roboty nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

7. Czy w ofercie należy ująć badanie wydajności hydrantów zewnętrznych zgodnie z zapisem pkt. 1.8 Opisu technicznego?

Odp. Nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

8. Czy w ofercie należy ująć doprowadzenie instalacji połączeń wyrównawczych i uziemiających do pomieszczenia kotłowni zgodnie z zapisem pkt. 1.8 Opisu technicznego?

Odp. Powyższe instalacje, podłączenia Inwestor wykona we własnym zakresie.

9. Czy w ofercie należy ująć wykonanie instalacji odgromowej dla komina zgodnie z zapisem pkt. 1.8 Opisu technicznego?

Odp. Powyższe podłączenia Inwestor wykona we własnym.

10. Czy w ofercie należy ująć dostawę zmiękczacza ? Zgodnie z pkt 1.4 Opisu technicznego "Napełnienie zładów wodą uzdatnioną przez mobilną stację uzdatniania wody (usługa f-my specjalistycznej)." a wg 2.2 "na doprowadzeniu wody do zładu montować wodomierz i filtr ze zmiękczaczem".

Odp. Należy zamontować filtr ze zmiękczaczem. Nie ma konieczności napełniania zładu wodą uzdatnioną.

11. Czy na etapie wykonania robót zapewniony będzie nadzór autorski ze strony Projektanta

Odp. Tak

12. Ze względu na znaczące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi częściami dokumentacji projektowej (Opisem technicznym i schematem technologicznym) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, która z części opracowania jest prawidłowa lub o opublikowanie spójnej dokumentacji na podstawie, której można będzie określić zakres prac i dostaw związanych z budową kotłowni.

Odp. Zakres przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie dokumentacji technicznej, uwzględniając wyjaśnienia do oraz załączony przedmiar robót.

13. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela producenta projektowanego kotła wynika, iż do dnia 27 sierpnia br. Trwać będzie przerwa produkcyjna, a w związku z tym deklarowany termin realizacji dostawy kotła to ok. 10 września. Czy w związku z tą okolicznością Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia opisanego w pkt VIII SIWZ.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert w powyższym postępowaniu.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust.1 Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Dobrzyń nad Wisłą 17 lipca 2018 r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Jacek Piśko

