

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania;

„Zmiana kotłowni opalanej miałem węglowym na kotłownię opalaną olejem opałowym”

nr postępowania RZG.ZP.JN.271.19.18

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

W związku z zamówieniem publicznym dla gminy Dobrzyń nad Wisłą, "Zmiana kotłowni opalanej miałem węglowym na kotłownię opalaną olejem opałowym". Ponieważ zarówno przedmiar, specyfikacja techniczna i SIWZ wskazują na różne roboty do wykonania, proszę o doprecyzowanie zakresu robót wykonawcy, a mianowicie czy również odpowiada za:

Pytania brzmiały:

1. Demontaż starego kotła, osprzętu kotłowni i armatury.

Odp. Demontaż starego kotła i istniejącego osprzętu wykona Inwestor we własnym zakresie.

2. Rozbiórka ścian w celu wstawienia nowego kotła oraz zbiorników oleju.

Odp. Rozbiórki ściany w celu wstawienia kotła dokona Inwestor.

3. Dostawa kotła, zbiorników oleju oraz całego osprzętu kotłowni

Odp. Dostawa i montaż kotła oraz osprzętu jest przedmiotem zamówienia.

4. Dostawa zbiornika Integra z węzownicą solarną

Odp. Nie – zbiornik jest elementem instalacji solarnej, która na tym etapie nie będzie realizowana.

5. Podłączenie instalacji solarnej do kotłowni

Odp. Instalacji solarnej nie wchodzi w zakres planowanej na tym etapie modernizacji kotłowni, i nie obejmuje tego przedmiot zamówienia.

6. Dostawa oraz montaż wkładu do komina dymowego a w szczególności montaż obejm dystansujących, kondensera i neutralizera wraz z przyłączeniem do kanalizacji.

- podłączenie elektryczne kotła.

Odp. Ze względu na fakt, że inwestor dopuścił dostawę i montaż kotła niekondensacyjnego, w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi montaż kondensera i neutralizera.

7. W opisie przedmiotu zamówienia jest wyraźnie podkreślone, że roboty polegać będą na montażu kotła, a nie dostawie i montażu.

Odp. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż kotła wraz z osprzętem

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert w powyższym postępowaniu.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust.1 Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Dobrzyń nad Wisłą 17 lipca 2018 r.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Jacek Wasio