

Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
NIP 4660326649

Dobrzyń nad Wisłą dn. 26.02.2019 r.

ZP. 270.1.19

do Wykonawców

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

*Zakup i dostawa kruszywa kamiennego do wzmocnienia nawierzchni dróg na terenie gminy
Dobrzyń nad Wisłą"*

Znak postępowania: RZG.ZP.JN.271.05.2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące SIWZ . Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią na podstawie art.38 ust. 1 pkt. 3 ustawy .

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga dostarczenia kruszywa kamiennego 0-31,5. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia czystego przekruszonego kamienia bez żadnych domieszek czy kruszywa kamiennego z domieszką żwiru i piasku i jeśli tak to w jakiej proporcji.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga dostarczenia kruszywa, które będzie odpowiadało normie PN-EN 12620+A1:2010 lub równoważnej. Dopuszcza się skład kruszywa w proporcji 85 % kamienia łamanego i 15 % żwiru.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski