

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Renowacja Zabytkowego Dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie
dla operacji typu
"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego"
w ramach działania
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie do SIWZ:

Treść pytania

"Zwracam się z prośbą o określenie jaki rodzaj i jakie wymiary ościeżnic drzwiowych należy przyjąć do wyceny? W projekcie nie jest to precyzyjnie określone."

Odpowiedź

W projekcie jest to precyzyjnie określone na rysunku 08, przy szerokiej ościeżnicy linia jest na całej grubości ściany, przy wąskiej jest linia na części ściany. W kolorze czerwonym ościeżnice do demontażu, kolorem niebieskim do montażu.

Szerokie ościeżnice są przy drzwiach D1, D2, D3.

Ponadto należy wykonać opaskę maskującą ościeżnicę zachodzącą na ścianę, ca 10 cm.

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

inż. Agnieszka Zaborowska